



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
20	GX-B1385/21-7-24018	2024. 7. 2	所检项目合格。		
21	GX-B1385/21-7-24019	2024. 7. 2	所检项目合格。		
22	GX-B1385/21-7-24020	2024. 7. 2	所检项目合格。		


23	GX-B1385/21-7-24021	2024. 7. 2	所检项目合格。			
24	GX-B1385/21-7-24022	2024. 7. 2	所检项目合格。			
25	GX-B1385/21-7-24023	2024. 7. 2	所检项目合格。			

26	GX-B1385/21-7-24024	2024. 7. 2	所检项目合格。	
27	GX-B1404/20-7-24019	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
28	GX-B1404/20-7-24020	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

29	GX-B1404/20-7-24021	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
30	GX-B1404/20-7-24022	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
31	GX-B1404/20-7-24023	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

32	GX-B1404/20-7-24024	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
33	GX-B1404/20-7-24025	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
34	GX-B1404/20-7-24026	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

35	GX-B1404/20-7-24027	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
36	GX-B1404/20-7-24028	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
37	GX-B1404/20-7-24029	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

38	GX-B1404/20-7-24030	2024. 7. 10	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
----	---------------------	-------------	--	---