

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1418/23-3-24038	2024. 10. 15	综合判定：合格。	
25	GX-B1418/23-3-24039	2024. 10. 15	综合判定：合格。	

26	GX-B1418/23-3-24030	2024年10月16日	综合判定：合格。	
27	GX-B1418/23-3-24031	2024年10月16日	综合判定：合格。	

28	GX-B1418/23-3-24032	2024年10月16日	综合判定：合格。	
29	GX-B1418/23-3-24033	2024年10月16日	综合判定：合格。	
30	GX-B1328/20-3-24173	2024年10月18日	本次共检高压验电器19支，19支高压验电器所检项目合格。	

31	GX-B1328/20-3-24174	2024年10月18日	本次共检携带式接地和接地短路装置19套，19套携带式接地和接地短路装置所检项目合格。		
32	GX-B1328/20-3-24175	2024年10月18日	本次共检绝缘杆17支，17支绝缘杆所检项目合格。		
33	GX-B1328/20-3-24176	2024年10月18日	本次共检绝缘胶垫20件，20件绝缘胶垫合格。		