



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1321/20-7-25692~2569	2025. 7. 1	所检项目合格。		 2025. 3. 23
2	GX-B1321/20-7-25694~25697	2025. 7. 1	所检项目合格。		 2025. 3. 26
3	GX-B1321/20-7-25698~25702	2025. 7. 1	所检项目合格。		 2025. 3. 26

4	GX-B1321/20-7-25703～25708	2025. 7. 1	所检项目合格。			
5	GX-B1321/20-7-25709～2571	2025. 7. 1	所检项目合格。			
6	GX-B1321/20-7-25716～25718	2025. 7. 1	所检项目合格。			

7	GX-B1321/20-7-25719~25727	2025. 7. 1	所检项目合格。	
8	GX-B1404/20-7-25025	2025/7/3	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
9	GX-B1404/20-7-25026	2025/7/3	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	